

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта Жилой дом УК «ООО Дом Эко Ком»
Адрес объекта г. Дзержинское, мкр. Боровое, ул. Советская д. 50
Представитель теплоснабжающей организации Насадкина Елена ТИ МУП «Теплосеть» Вологов С.В.
(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)
Представитель абонента УК ООО «Дом Эко Ком»
(наименование эксплуатационной организации,
Главный инженер Орлов С.А.
должность, фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что «10» 09 2019 г.
«совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его
готовности к отопительному периоду 2019/2020 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

- 1. Состояние трубопроводов удовл
- 2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры удовл
- 3. Состояние контрольно-измерительных приборов удовл
- 4. Состояние автоматики регулирования -
- 5. Состояние элеваторных узлов -
- 6. Состояние насосного оборудования удовл
- 7. Состояние подогревателей -
- 8. Состояние электрооборудования и системы освещения удовл

В. Системы подогрева наружного воздуха (тепловая защита):

- 1. Состояние трубопроводов
- 2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
- 3. Состояние контрольно-измерительных приборов
- 4. Состояние автоматики регулирования
- 5. Состояние калориферов
- 6. Состояние вентиляционного оборудования
- 7. Состояние электрооборудования и системы освещения

В. Системы отопления объекта:

1. Состояние трубопроводов

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

3. Состояние радиаторов отопления

Прочие проверяемые вопросы:

а) выполнение требований промышленной, производственной и пожарной безопасности ВММ

б) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем

в) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой

г) выполнение работ по подготовке к отопительному периоду, в том числе промывок

д) проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования

е) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов

ж) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года

Состояние строительной части объекта:

Замечания по предписанию от "___" _____ 20__ года N _____

а) выполнено

б) не выполнено

Абоненту предлагается выполнить:

1. Восстановить клапанную СО

2. _____

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. _____

2. _____

Выводы.

Считать объект подготовленным к эксплуатации в отопительном (подготовленным, неподготовленным)

периоде 2019-2020 годов.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации

Нач. ср. ТМ МЧП "Вектор" Вологов С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Место для печати теплоснабжающей организации

"___" _____ 20__ года

Ответственный представитель потребителя

Пред ТМН "Соведская СО" Витов Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)